

工程强制性条文执行记录表

编号: 17

工程名称	东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦 (一期 50 兆瓦) 农光互补光伏发电 项目项目	单位 (子单位) 工 程名称	光伏区
分部 (子分部) 工程名称	土建安装	分项工程名称	组件安装
施工单位	西藏东旭电力工程有限公司	项目经理	白晓亮
执行标准	《光伏发电站施工规范》(GB50794-2012) 《光伏发电工程验收规 范》(GB/T50796-2012)		
强制性条文内容		执行要素	执行情况
外观无严重锈蚀、损伤、变形; 外形尺寸符合 图纸; 安装角度方向正确, 且偏差 $\leq 1^{\circ}$;		施工记录 实地检查	已执行 施工记录 06005002
组件边缘高差相邻组件间 ≤ 1 东西向全长 (相同 标高) ≤ 10 ; 组件平整度相邻组件间 ≤ 2 东西向 全长 (相同轴线及标高) ≤ 5 (与设计值比较)		施工记录 实地检查	已执行 施工记录 06005003
组件下缘距地面距离符合图纸设计要求; 接地安 装符合图纸设计要求		施工记录 实地检查	已执行 施工记录 06005004
项目部质检员: 梁志雄		专业监理工程师: 李金海	
2017 年 6 月 3 日		2017 年 6 月 04 日	

