

工程建设强制性条文执行检查记录

编号: 005

工程名称	衢州雪村制冷 5.1MWp 分布式光伏电站项目		建设单位	衢州市中森新能源科技有限公司	
施工单位	乐叶光伏工程有限公司			技术负责人	杨玉华
施工内容	建筑工程		分部工程	地基与基础	
	单位工程	箱变、逆变基础	分项工程	挖方	
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002					
项目	条号	条文内容	检查记录	见证资料	
基坑工程	7.1.3	土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致，并遵循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖”的原则。	已执行		
	7.1.7	基坑(槽)、管沟土方工程验收必须确保支护结构安全和周围环境安全为前提。当设计有指标时，以设计要求为依据，如无设计指标时应按表 7.1.7 的规定执行。	已执行		
核查意见	经检查符合规范要求				
项目部质检员: 杨玉华 2017 年 5 月 10 日			监理工程师: 杨玉华 2017 年 5 月 10 日		