




电气设备安装施工质量强制性条文执行记录表

编号: CZZH-SHYGHB-09

工程名称	通威新能源有限公司和县善厚渔场 20MWp 光伏发电项目		单位(子单位) 工程名称	主变压器系统设备安 装
分部(子分部) 工程名称	主变压器安装		分项工程名称	主变压器本体安装
施工单位	大元建业集团股份有限公司		项目经理	周小忠
强制性条文内容		执行内容	执行情况	相关资料
执行标准		《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169—2006)		
3.1.1 电气装置的下列金属部分,均应 接地或接零: 3 屋内外配电装置的金属 或钢筋混凝土构架以及靠近带电部 分的金属遮栏和金属门;		接地检查	可靠接地	质量检验评定记录编 号: 3-1-1
3.10.2 配电变压器等电气装置安装在 由其供电的建筑物内的配电装置室时, 其接地装置应与建筑物基础钢筋连。		与基础钢筋相连	与基础钢筋相连	质量检验评定记录编 号: 3-1-1
项目总工:		总监理工程师:		
 2017年6月15日		 2017年6月15日		