



电气设备安装施工质量强制性条文执行记录表

编号: CZZH-SHYGHB-12

工程名称	通威新能源有限公司和县善厚渔场 20MWp 光伏发电项目	单位(子单位) 工程名称	主变压器系统设备安 装
分部(子分部) 工程名称	主变压器安装	分项工程名称	主变压器本体安装
施工单位	大元建业集团股份有限公司	项目经理	周小忠
强制性条文内容	执行内容	执行情况	相关资料
执行标准		《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、 互感器施工及验收规范》(GB50148-2010)	
2.10.2 变压器、电抗器在试运行前, 应进行全面检查,确认其符合运行条件 时,方可投入运行。检变压器、电抗器 的全部电气试验应合格;保护装置整定 值符合规定;操作及联动试验正确。		试验项目	试验合格 电气试验报告
项目总工: 2017年6月17日		总监理工程师: 2017年6月17日	