

变电站工程建设标准强制性条文执行检查表

编号: JL-003

工程名称	鞍山市职业教育基地 5.97 兆瓦分布式光伏发电项目		
单位(子单位) 工程名称	开关站	单位(子单位)工程名称	建筑装饰、装修
施工单位	南京东送电力科技有限公司	施工单位	南京东送电力科技有限公司
序号	强制性条文规定	序号	强制性条文规定
《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 3.0.3			
1	建筑工程施工质量应符合本标准和相关专业验收规范的规定	符合相关标准、规定	GB50300-2001 GB50209-2002 GB50210-2001 GB50327-2001 GB16776-2005 JGJ113-2003
2	建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求	符合勘察、设计要求	开关站施工图
3	参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格	均持证上岗	监理: 李尚明 B98200409 施工: 朱文兵: 苏 232101011024
4	工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行	验收均在施工单位自检 评定基础进行	建筑装饰装修工程检验批验收记录
5	隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收, 并形成验收文件	验收文件齐全	建筑装饰装修工程隐蔽工程验收记录
6	涉及结构安全的试块、试件以及有关材料, 应按规定进行见证取样检测。	共送见证取样试件, 见证 取样率达到 30%上	铝合金窗检测: 见合格证、检测报告 特种门检测: 见合格证、检测报告 内外墙漆: 见合格证、检测报告 饰面砖: 见合格证、检测报告
7	检验批的质量应按主控项目和一般项目验收	按要求验收	建筑装饰装修工程检验批验收记录

8	对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测		
9	承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质	检测单位资质证明齐全、有效	见：试验室资质复印件
10	工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应共同确认	共同检验、并确认	见：装饰分部工程质量验收记录表
项目总工：朱炳		项目总监：李锐	
2017年6月26日		2017年6月25日	