

变电站工程建设标准强制性条文执行检查表

编号: JL-001

工程名称	鞍山市职业教育基地 5.97 兆瓦分布式光伏发电项目		
单位(子单位) 工程名称	开关站基础	分部(子分部)工程名称	地基与基础
施工单位	南京东送电力科技有限公司	项目经理	朱文兵
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 3.0.3			
1	建筑工程施工质量应符合本标准和相关专业验收规范的规定	符合相关标准、规定	GB50300-2001 GB50202-2002 GB50204-2002 GB50108-2008 GB50208-2002 GB8076-2008 JGJ18-2003 JGJ52-2006 JGJ55-2000 JGJ79-2002 JGJ63-2006
2	建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求	符合勘察、设计要求	开关站基础施工图
3	参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格	均持证上岗	监理: 李尚明 B98200409 施工: 朱文兵: 苏 232101011024
4	工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行	验收均在施工单位自检评定基础进行	地基与基础工程检验批验收记录
5	隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收, 并应形成验收文件	验收文件齐全	地基与基础工程隐蔽工程验收记录
6	涉及结构安全的试块、试件以及有关材料, 应按规定进行见证取样检测。	共送见证取样试件, 见证取样率达到 30% 上	钢筋原材料复试: 见试验报告 砼试块检测: 见试验报告 卷材复试: 见试验报告
7	检验批的质量应按主控项目和一般项目验收	按要求验收	地基与基础工程检验批验收记录
8	承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质	检测单位资质证明齐全、有效	见: 试验室资质复印件
9	工程的观感质量应由验收人员通过现场检查, 并应共同确认	共同检验、并确认	见: 配电主控楼基础分部工程质量验收记录表
项目总工: 李锐		项目总监: 李锐	
2017 年 6 月 2 日		2017 年 6 月 2 日	