

变电站工程建设标准强制性条文执行检查表

编号: JL-010

工程名称	鞍山市职业教育基地 5.97 兆瓦分布式光伏发电项目		
单位(子单位) 工程名称	变压器房	单位(子单位)工程名称	建筑电气
施工单位	南京东送电力科技有限公司	施工单位	南京东送电力科技有 限公司
序号	强制性条文规定	序号	强制性条文规定
《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 3.0.3			
1	建筑工程施工质量应符合本标准和相关专业验收规范的规定	符合相关标准、规定	GB50300-2001 GB50303-2002
2	建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求	符合勘察、设计要求	开关站施工图
3	工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行	验收均在施工单位自检 评定基础进行	建筑电气工程检验批验收 记录
4	隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收, 并形成验收文件	验收文件齐全	建筑电气工程隐蔽工程验 收记录
5	涉及结构安全的试块、试件以及有关材料, 应按规定进行见证取样检测。	共送见证取样试件, 见证 取样率达到 30% 上	电线: 见合格证 配电箱: 见合格证 灯具: 见合格证
6	检验批的质量应按主控项目和一般项目验收	主控项目、一般项目验收 合格率达标	见: 建筑电气工程检验批 验收记录
7	对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测	严格按照要求进行抽样检 测	安全和功能检验资料核 查及主要功能抽检记录
8	承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质	检测单位资质证明齐全、 有效	见: 试验室资质复印件
9	工程的观感质量应由验收人员通过现场检查, 并应共同确认	共同检验并确认	建筑电气分部工程质量验 收记录表
项目总工: 2017年6月24日		项目总监: 李金忠 2017年6月24日	