

强制性条文执行检查表

工程名称		丽江金城国际建材家居商城 10MW 分布式光伏发电项目	
单位(子单位)工程名称	二次设备安装工程	分部(子分部)工程名称	保护屏安装工程
施工单位	湖南卓越建设有限公司	项目经理	李巧
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
执行标准名称及编号		《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB 50171-2012 及《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2006	
1	2.0.9 检查防止电气误操作的“五防”装置齐全, 并动作灵活可靠。	符合规定	现场检查
2	18.0.1 电力电缆的试验项目, 包括下列内容: 1 测量绝缘电阻; 5 检查电缆线路两端的相位;	符合规定	验评记录
项目质检员: 胡加盛 2017年6月12日		专业监理工程师: 张永红 2017年6月12日	