



交接试验强制性条文执行检查表

编号: JSHJ-BSB-A-005

单位工程名称		嘉善聚晖新能源有限公司 1599.54kWp 分布式光伏发电浙江宏嘉实业有限公司项目	
施工单位		浙江京禾电力工程技术有限公司	项目经理 倪建友
序号	强制性条文内容	执行情况	相关资料
《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》(GB50150-2006)			
8	第 13.0.1 条: 2 测量每相导电回路的电阻; 12 测量断路器内 SF ₆ 气体的含水量; 13 密封性试验;		表 5B-36
9	第 14.0.1 条: 1 测量主回路的导电电阻; 2 主回路的交流耐压试验; 3 密封性试验; 4 测量六氟化硫气体含水量;		表 5B-37
10	第 18.0.1 条: 1 测量绝缘电阻; 5 检查电缆线路两端的相位;		表 5B-38
11	第 21.0.1 条: 1 测量金属氧化物避雷器及基座绝缘电阻;		表 5B-39
12	第 25.0.1 条: 1 测量绝缘子和线路的绝缘电阻; 3 检查相位;		表 5B-40
13	第 26.0.1 条: 2 接地阻抗。		表 5B-41
项目部监理机构:  年 7 月 26 日		项目经理:  2017 年 7 月 26 日	