

互感器试验强制性条文执行记录表

编号: 26

工程名称	山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目		
单位工程名称	光伏发电系统电气工程	分部工程名称	电气安装
施工单位	甘肃海霖电力工程有限公司	项目经理	邵云霞
强制性条文内容	执行要素	执行情况	相关资料
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150—2006			
9.0.1 1 测量绕组的绝缘电阻;	绝缘电阻测量	已执行	试验报告编号: HLDL-SXZT-003
9.0.1 7 检查接线组别和极性;	接线组别测量	已执行	试验报告编号: HLDL-SXZT-003
	极性测量		
9.0.1 8 误差测量;	误差测量	已执行	试验报告编号: HLDL-SXZT-003
	以下空白		
项目部质检员 (安全员): 魏程星		专业监理工程师: 任志会	
2017年12月28日		2017年12月28日	