

真空断路器试验强制性条文执行记录表

编号: 27

工程名称	山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目		
单位工程名称	光伏发电系统电气工程	分部工程名称	电气安装
施工单位	甘肃海霖电力工程有限公司	项目经理	邵云霞
强制性条文内容	执行要素	执行情况	相关资料
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150—2006			
12.0.1 2 测量每相导电回路的电阻;	回路电阻测试	已执行	试验报告编号: HLDL-SXZT-002
12.0.1 3 交流耐压试验;	交流耐压试验	已执行	试验报告编号: HLDL-SXZT-002
	以下空白		
项目部质检员 (安全员):		专业监理工程师:	
魏程星		14 志	
2017年12月28日		2017年12月28日	