

电力电缆线路试验强制性条文执行记录表

编号: 28

工程名称	山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目		
单位工程名称	光伏发电系统电气工程	分部工程名称	电气安装
施工单位	甘肃海霖电力工程有限公司	项目经理	邵云霞
强制性条文内容	执行要素	执行情况	相关资料
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150—2006			
18.0.1 1 测量绝缘电阻	绝缘电阻测量	已执行	试验报告编号: HLDL-SXZT-004
18.0.1 5 检查电缆线路两端的相位	电力电缆相位检查	已执行	试验报告编号: HLDL-SXZT-004
	以下空白		
项目部质检员（安全员）： 魏程星 2017年12月28日		专业监理工程师： 任志良 2017年12月29日	