

施土表58 逆变器安装工程强制性条文执行检查表

ZGDJ-FSGF-DL-004

工程名称		方山县袁家甲村13.53MWp光伏扶贫发电项目	
单位（子单位） 工程名称		光伏区工程	分部（子分部） 工程名称 光伏阵列电气安装
施工单位		中国电建集团河南工程公司	项目经理 古传亮
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
《建筑电气工程质量验收规范》（GB 50303-2015）			
1	3.1.7 接地（PE）或接零（PEN）支持必须单独与接地（PE）或接零（PEN）干线连接，不得串联连接。	根据强制性条文规定执行标准，严格执行	施工记录
2	3.1.8 高压的电气设备和布线系统及继电保护系统的交接试验，必须符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB 50150）的规定。	根据强制性条文规定执行标准，严格执行	试验报告
项目总工： 刘文平		总监理工程师： 苗守明	
2018 年 5 月 15 日		2018 年 5 月 16 日	