

施电表2 光伏阵列电缆防火与阻燃

ZGDJ-FSGF-DL-006

工程名称		方山县袁家甲村13.53MWp光伏扶贫发电项目	
单位(子单位) 工程名称		光伏区工程	分部(子分部) 工程名称 电气施工安装
施工单位		中国电建集团河南工程公司	项目经理 古传亮
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB 50168-2006)			
1	7.0.1 对易受外部影响着火的电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆线路,必须按设计要求的防火阻燃措施施工。	根据强制性条文规定执行标准,严格执行	施工记录
项目总工: 刘文平		总监理工程师: 潘守明	
2018年5月20日		2018年5月24日	