

试电表39 避雷器试验强制性条文执行检查表

ZGDJ-FSGF-010

工程名称		方山县袁家甲村13.53MWp光伏扶贫发电项目	
单位（子单位） 工程名称	光伏区工程	分部（子分部） 工程名称	箱变接地安装
施工单位	中国电建集团河南工程公司	项目经理	古传亮
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB 50150-2006）			
1	21.0.1 金属氧化物避雷器的实验项目，应包括下列内容： 1 测量金属氧化物避雷器及基座的绝缘电阻。	根据强制性条文规定执行标准，严格执行	试验报告
项目总工： 张文平 2018年5月2日		总监理工程师： 苗宇明 2018年5月13日	