

试电表32 电力变压器试验强制性条文执行检查表

ZGDJ-FSGF-011

工程名称	方山县袁家甲村13.53MWp光伏扶贫发电项目		
单位（子单位） 工程名称	光伏区工程	分部（子分部） 工程名称	箱变电气安装
施工单位	中国电建集团河南工程公司	项目经理	古传亮
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB 50150-2006）			
1	7.0.1 电力变压器的实验项目。应，应包括下列内容： 2 测量绕组联通套管的直流电阻。 3 检查所有分接头的电压比。 4 检查变压器的三项接线组别和单相变压器引出线的极性。 8 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数。	根据强制性条文规定执行标准，严格执行	试验报告
项目总工： 刘文平 2018年5月13日		总监理工程师： 苗宇明 2018年5月14日	