



施土表41 建筑装饰装修暗龙骨吊顶工程强制性条文执行检查表

编号: ZGDJ-FSGF-013

工程名称		方山县袁家甲村13.53MWp光伏扶贫发电项目	
单位(子单位) 工程名称		开关站工程	分部(子分部) 工程名称
施工单位		中国电建集团河南工程公司	项目经理
			古传亮
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2014)			
1	6.1.12 重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。	已执行	相关规范要求
项目总工:		总监理工程师:	
			
2018 年 4 月 2 日		2018 年 4 月 13 日	