

施土表42 建筑装饰装修面板安装工程强制性条文执行检查表

编号: ZGDJ-FSGF-014

工程名称		方山县袁家甲村13.53MWp光伏扶贫发电项目	
单位(子单位) 工程名称	开关站工程	分部(子分部) 工程名称	土建部分
施工单位	中国电建集团河南工程公司	项目经理	古传亮
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
《建筑工程饰面砖粘接强度检验标准》(JGJ 110-2008)			
1	3.0.2 带饰面砖的预制墙板进入施工现场后,应对饰面砖粘接强度进行复验。	已执行	相关规范要求
《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2014)			
2	8.2.4 饰面板安装工程的预埋件(或后置埋件)、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理必须符合设计要求。后置埋件的现场拉拔强度必须符合设计要求。饰面板安装必须牢固。	已执行	相关规范要求
项目总工: 李文平 2018 年 4 月 16 日		总监理工程师: 苗志明 2018 年 4 月 17 日	