

工程施工强制性条文执行检查表

编号: ZHJL-KHKG-QT-002

工程名称		科华控股屋顶 3.424MW 分布式光伏发电项目	
单位(子单位)工程名称		10kV 配电柜安装	分部(子分部)工程名称 10kV 配电柜安装
施工单位		羲和太阳能电力有限公司	项目经理 赵云
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
执行标准名称及编号:《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006			
1	3.10.2 配电变压器等电气装置安装在由其供电的建筑物内的配电装置室时, 其接地装置应与建筑物基础钢筋相连。	已执行	施工记录
2	3.10.3 引入配电装置室的每条架空线路安装的避雷器的接地线, 应与配电装置室的接地装置连接, 但在入地处应敷设集中接地装置。	已执行	施工记录
项目总工: 2017年11月10日		总监理工程师: 2017年11月11日	



由 扫描全能王 扫描创建