

JXM18: 工程施工强制性条文执行检查表

工程施工强制性条文执行检查表

编号: DQ-02

工程名称		山东五岳钎具 4.4MWp 分布式光伏发电项目	
单位(子单位)工程名称		主控及直流设备安装	分部(子分部)工程名称 蓄电池组安装
施工单位		聊城祥泰电力有限公司	项目经理 谭金伟
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
执行标准名称及编号:《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006			
1	2.6.4 独立供电的本质安全型电气设备的电池型号、规格,应符合其电气设备铭牌中的规定,严禁任意改用其他型号、规格的电池。	已执行	施工记录
2	3.2.2 电缆线路穿过不同危险区域或界壁时,必须采取下列隔离密封措施: (1) 在两级区域交接处的电缆沟内,应采取充砂、填阻火堵料或加设防火隔墙	已执行	施工记录
3	2) 电缆通过与相邻区域共用的隔墙、楼板、地面及易受机械损伤处,均应加以保护;留下的孔洞,应堵塞严密。	已执行	施工记录
4	(3) 保护管两端的管口处,应将电缆周围用非燃性纤维堵塞严密,再填塞密封胶泥,密封胶泥填塞深度不得小于管子内径,且不得小于 40mm。	已执行	施工记录
项目总工: 谭金伟		总监理工程师: 薛明才	
2017年12月25日		2017年12月25日	



由 扫描全能王 扫描创建