

工程施工强制性条文执行检查表

编号: DQ-03

工程名称		山东五岳钎具 4.4MWp 分布式光伏发电项目	
单位(子单位)工程名称		10kV 配电柜安装	分部(子分部)工程名称 10kV 配电柜安装
施工单位		聊城祥泰电力有限公司	项目经理 谭金伟
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
执行标准名称及编号:《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006			
1	3.10.2 配电变压器等电气装置安装在由其供电的建筑物内的配电装置室时, 其接地装置应与建筑物基础钢筋相连。	已执行	施工记录
2	3.10.3 引入配电装置室的每条架空线路安装的避雷器的接地线, 应与配电装置室的接地装置连接, 但在入地处应敷设集中接地装置。	已执行	施工记录
项目总工: 谭金伟		总监理工程师: 薛明才	
2017年12月25日		2017年12月25日	

