

JXM18: 工程施工强制性条文执行检查表

工程施工强制性条文执行检查表

编号: DQ-07

工程名称		山东五岳钎具 4.4MWp 分布式光伏发电项目	
单位(子单位)工程名称		全站电缆施工	分部(子分部)工程名称 电缆架制作及安装
施工单位		聊城祥泰电力有限公司	项目经理 谭金伟
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
执行标准名称及编号:《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006			
1	14 铠装控制电缆的金属护层:	已执行	施工记录
2	7.0.1 对易受外部影响着火的电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆线路,必须按设计要求的防火阻燃措施施工。	已执行	施工记录
3	3.9.1 10kV 及以上中性点有效接地系统单芯电缆的电缆终端金属护层,应通过接地刀闸直接与变电站接地装置连接。	已执行	施工记录
4	7.0.1 对易受外部影响着火的电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆线路,必须按设计要求的防火阻燃措施施工。	已执行	施工记录
项目总工: 谭金伟		总监理工程师: 薛少才	
2017年12月25日		2017年12月25日	



由 扫描全能王 扫描创建