

工程施工强制性条文执行检查表

编号: SQXH-QZXTWZXJC-002

工程名称		宿迁光伏电站容配比优化改造工程	
单位(子单位)工程名称		光伏阵列电气安装	分部(子分部)工程名称 电缆防火与阻燃
施工单位		上海上电电力工程有限公司	项目经理 李小杰
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006			
1	7.0.1 对易受外部影响着火的电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆线路, 必须按设计要求的防火阻燃措施施工。	施工措施 施工情况	分项工程质量检查验收评定表电缆防火与阻燃 SHSD-SQKR-0407-0101 0303-001
项目经理: 李小杰		总监理工程师: 徐耀生	
2017年12月15日		2017年12月15日	



由 扫描全能王 扫描创建