盘柜安装及二次回路施工强制性条文执行检查表

编号: GSMC-DQQT-008

单位工程名称		长沙市亘晟门窗公司 1.1MW 屋顶分布 式光伏电站项目	分部工程名称	开关站电气设备安装	
施工单位		南京南瑞太阳能科技有限公司 -	检查项目	盘柜安装、二次回路施工	
			项目经理	韩迪	
强制性条文内容			执行情况	相关资料	
		《电气装置盘、柜及二次回路施	工及验收规范》GB 50171-	2012	
标准条款号		标准条款内容	工程实际执行情况	是否符合标准条款要求	
第 4.0.6条	成套柜的安装应符合下列规定: 1 机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠。		已执行	符合	
第4.0.8条		柜的安装应符合下列规定: 戒闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠。	已执行	符合	
第7.0.2条	成套	E的接地母线应与主接地网连接可靠 。	已执行	符合	
₹设单位代表:		747年7月26日	项目总监(副总监):	数和显形的1.1M和显示和数数数据 监理项目部。17年17月26日	