

强制性条文执行检查表

编号: ZHJL-QTJC-012

单位工程名称	衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目		
分部工程名称	石滩站点: 电力电缆终端制作及安装	检查项目	电缆防火与阻燃
施工单位	湖南力峰建设工程有限公司	项目经理	贺兼友
强制性条文内容	执行要素	执行情况	相关资料
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2016			
第 4.2.9 条 金属电缆支架全长均应有良好的接地。	全长接地	/	电缆支架(桥架)验收记录
第 5.2.6 条 直埋电缆在直线段每隔 50~100m 处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处, 应设置明显的方位标志或标桩。	标志设置	已执行	电缆支架(桥架)验收记录
第 7.0.1 条 对易受外部影响着火的电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆线路, 必须按设计要求的防火阻燃措施施工。	施工措施	已执行	电缆防火施工措施验收记录
	施工情况	已执行	
项目部质检员: 杜开泰		专业监理工程师: 王兴伟	
2017年8月6日		2017年8月6日	