



输变电工程施工强制性条文执行记录表

编号: FXNGHB-ZHJL-012

工程名称	常州正衡再生能源有限公司丰县二期10MW光伏分布式光伏电站项目	单位(子单位)工程名称	主变压器系统设备安装
分部(子分部)工程名称	主变压器安装	分项工程名称	主变压器本体安装
监理单位	中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司	项目经理	王凤昊
强制性条文编号及条文内容	执行要素	执行情况	相关资料
执行标准	《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB50148-2010		
检查内容: 本体检查、油浸电抗器、互感器在投运前, 应进行各项检查, 确认符合运行条件后, 方可投入运行。检查项目如下: 一、本体: 冷却装置及所有附件应无缺陷, 且不漏油。	本体检查	符合运行条件	安装记录编号质量验评记录 1-1-5
	冷却装置检查	符合运行条件	
	整体密封检查	符合运行条件	
检查内容: 铁芯和夹件接地引出套管, 套管的接地小套管及电压抽取装置不用时其抽出端子接地。	铁芯和夹件接地引出套管, 套管的接地小套管及电压抽取装置不用时其抽出端子接地	已按标准执行	质量验评记录 1-1-5
执行标准	《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169—2006		
检查内容: 凡电气装置中下列金属部分, 均应接地或接零: 电机、变压器、电器、携带式及移动式用电设备底座等金属底座。	接地检查	已接地	接地检查记录编号: 质量验评记录 1-1-5
监理单位: 王凤昊	总监理工程师: 王凤昊		
2018年4月17日		2018年4月17日	

