



工程施工强制性条文执行记录表

编号: FXNGHB-ZHJL-013

工程名称	苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目	单位(子单位)工程名称	主变压器系统设备安装
分部(子分部)工程名称	主变压器安装	分项工程名称	主变压器本体安装
施工单位	中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司	项目经理	王凤昊
工程建设标准强制性条文规定		执行要素	执行情况
执行标准		《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169—2006	
3.1.1 电气装置的下列金属部分, 均应接地或接零: 配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架和底座;		接地检查	按要求接地
			质量验评记录: 1-2-1
项目总工:		总监理工程师:	
王凤昊		常州正衡电力工程监理有限公司	
2017 年 4 月 18 日		2018 年 4 月 18 日	

数据 讲话

专业 解答



由 扫描全能王 扫描创建