



工程施工强制性条文执行记录表

编号: FXNGHB-ZHJL-014

工程名称	苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目	单位(子单位)工程名称	主变压器系统设备安装
分部(子分部)工程名称	主变压器安装	分项工程名称	主变压器本体安装
施工单位	中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司	项目经理	王凤昊
工程建设标准强制性条文规定		执行要素	执行情况
执行标准		《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169—2006	
9.0.2 电力线路的瓷悬式绝缘子,安装前应采用不低于 5000V 的兆欧表逐个进行绝缘电阻测定。在干燥情况下,绝缘电阻值不得小于 500MΩ。	测量仪器	MD3121 绝缘电阻表	质量验评记录 1-2-2
	绝缘电阻测定	900MΩ	
项目总工:		总监监理工程师:	
王凤昊 2018 年 4 月 8 日		苗宇明 2018 年 4 月 18 日	

