



电气设备安装施工质量强制性条文执行记录表

编号: FXNGHB-ZHJL-018

工程名称	苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目	单位(子单位)工程名称	主变压器系统设备安装
分部(子分部)工程名称	主变压器安装	分项工程名称	主变压器本体安装
施工单位	中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司	项目经理	王凤昊
强制性条文内容	执行内容	执行情况	相关资料
执行标准	《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169—2006)		
3.1.1 电气装置的下列金属部分,均应接地或接零: 3 屋内外配电装置的金属或钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮栏和金属门;	接地检查	可靠接地	质量检验评定记录编号: 5-1-1
3.10.2 配电变压器等电气装置安装在由其供电的建筑物内的配电装置室时,其接地装置应与建筑物基础钢筋连。	与基础钢筋相连	与基础钢筋相连	质量检验评定记录编号: 5-2-1
项目总工: 王凤昊 2018 年 4 月 21 日	总监理工程师: 曹宇明 2018 年 4 月 21 日		

