



电气设备安装施工质量强制性条文执行记录表

编号: FXNGHB-ZHJL-019

工程名称	苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目	单位(子单位)工程名称	主变压器系统设备安装	
分部(子分部)工程名称	主变压器安装	分项工程名称	主变压器本体安装	
施工单位	中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司	项目经理	王凤昊	
强制性条文内容		执行内容	执行情况	相关资料
执行标准		《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169—2006)		
3.1.1 电气装置的下列金属部分,均应接地或接零: 2 电气设备的传动装置; 4 配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架和底座; 15 互感器二次绕组。		接地检查	可靠接地	质量检验评定记录编号: 5-1-2
执行标准		《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》(GB 50171—1992)		
2.0.9 手车式柜的安装尚应符合下列要求: 一、检查防止电气误操作的“五防”装置齐全,并动作灵活可靠。		“五防”装置齐全	“五防”装置齐全	质量检验评定记录编号: 5-1-2
		动作灵活可靠	动作灵活可靠	
执行标准		《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》(GB 50254—1996)		
2.0.4.3 电源侧进线应接在进线端,即固定触头接线端;负荷侧出线应接在出线端,即可动触头接线端。		进出线接线方式	端子压接	质量检验评定记录编号: 5-1-5
项目总工:		总监理工程师:		
王凤昊 2018 年 4 月 20 日		苗宇明 2018 年 4 月 20 日		

数据 讲话

专业 解答

