




电气设备安装施工质量强制性条文执行记录表

编号: FXNGHB-ZHJL-020

工程名称	苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目	单位(子单位)工程名称	主变压器系统设备安装
分部(子分部)工程名称	主变压器安装	分项工程名称	主变压器本体安装
施工单位	中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司	项目经理	王凤昊
强制性条文内容	执行内容	执行情况	相关资料
执行标准	《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GB50148-2010)		
2.10.2 变压器、电抗器在试运行前,应进行全面检查,确认其符合运行条件时,方可投入运行。检变压器、电抗器的全部电气试验应合格;保护装置整定值符合规定;操作及联动试验正确。	试验项目	试验合格	电气试验报告
项目总工:	总监理工程师:		
王凤昊 2018 年 4 月 22 日	 2018 年 4 月 22 日		

