



电气设备安装施工质量强制性条文执行记录表

编号: FXNGHB-ZHJL-022

工程名称	苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目		单位(子单位)工程名称	主变压器系统设备安装
分部(子分部)工程名称	主变压器安装		分项工程名称	主变压器本体安装
施工单位	中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司		项目经理	王凤昊
强制性条文内容		执行内容	执行情况	相关资料
执行标准		《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169—2006)		
3.1.1 电气装置的下列金属部分,均应接地或接零: 10 承载电气设备的构架和金属外壳;		接地检查	可靠接地	质量检验评定记录编号: 6-2-2
3.3.12 发电厂、变电所电气装置下列部位应专门敷设接地线直接与接地体或接地母线连接: 2 高压配电装置的金属外壳;		连接方式	外壳接地	质量检验评定记录编号: 6-2-2
项目总工:		总监理工程师:		
 2018 年 4 月 22 日		 2018 年 4 月 22 日		

