



电气设备安装施工质量强制性条文执行记录表

编号: FXNGHB-ZHJL-023

工程名称	苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目	单位(子单位)工程名称	主变压器系统设备安装
分部(子分部)工程名称	主变压器安装	分项工程名称	主变压器本体安装
施工单位	中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司	项目经理	王凤昊
强制性条文内容	执行内容	执行情况	相关资料
执行标准	《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB 50168—2006)		
4.2.9 金属电缆支架全长均应有良好的接地。	全长接地	全长均应有良好的接地	质量检验评定记录编号: 7-3-1
7.0.1 对易受外部影响着火的电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆线路, 必须按设计要求的防火阻燃措施施工。	施工措施 施工情况	按设计要求的防火阻燃措施施工	质量检验评定记录编号: 7-6-1
项目总工: 王凤昊 2018 年 4 月 23 日		总监理工程师: [Signature] 2018 年 4 月 23 日	

