



变电站设备接地强制性条文执行检查表

编号: ZXGF-008

工程名称	中新物流园 4.2MW 分布式光伏发电项目	单位工程名称	光伏发电设备安装
分部工程名称	逆变器安装	分项工程名称	箱体安装
施工单位	江苏镇江安装集团有限公司	项目经理	贡振军
强制性条文内容	执行要素	执行情况	相关资料
《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》(GB 50169-2006)			
3.1.1 电气装置的下列金属部分, 均应接地或接零: 1 电机、变压器、逆变器、电抗器、携带式或移动式用电器具等的金属底座和外壳。	接地检查	接地良好	接地检查记录编号:
重要设备连接引线应便于定期进行检查测试。	连接引线应便于定期进行检查测试	符合规范要求	
项目部质检员(安全员): 		专业监理工程师: 	
2018年6月11日		2018年6月11日	

