


表 JXMB4-1

表 4.2.2 电力变压器施工强制性条文执行检查表

编号: ZXGF-010

工程名称	中新物流园 4.2MW 分布式光伏发电项目	单位工程名称	光伏发电设备安装
分部工程名称	箱式变压器安装	分项工程名称	变压器检查
施工单位	江苏镇江安装集团有限公司	项目经理	贡振军
强制性条文内容	执行要素	执行情况	相关资料
《电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GB 50148-2010)			
4.1.3 变压器、电抗器在装卸和运输过程中,不应有严重冲击和振动。	不应有严重冲击和振动。		
4.5.5 进行器身检查时必须符合以下规定: 1 凡雨、雪天,风力达到4级以上,相对湿度75%以上的天气,不得进行器身检查。	雨、雪天,风力达到4级以上,相对湿度75%以上的天气,不得进行器身检查。		
4.12.1 变压器、电抗器在试运行前,应进行全面检查,确认其符合运行条件时,方可投入试运行。	变压器在试运行前,应进行全面检查,确认其符合运行条件时,方可投入试运行。		
项目部质检员: 	专业监理工程师:  2018年6月29日		

