


开关站设备接地强制性条文执行记录表

编号: ZXGF-011

工程名称	中新物流园4.2MW分布式光伏发电项目	单位工程名称	开关站设备安装
分部工程名称	设备安装	分项工程名称	屏(柜)安装
施工单位	江苏镇江安装集团有限公司	项目经理	贡振军
强制性条文内容	执行要素	执行情况	相关资料
《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》(GB 50169-2006)			
3.1.1 电气装置的下列金属部分, 均应接地或接零: 3 箱内配电装置的金属或钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮栏和金属门;	接地检查	已执行	接地检查记录编号:
4 配电、控制、保护用的屏(柜)及操作台等的金属框架和底座。	接地检查	已执行	接地检查记录编号:
项目部质检员(安全员): 		专业监理工程师: 	
2018年6月29日		2018年6月29日	

