


电力变压器施工强制性条文执行检查表

编号: ZXGF-014

工程名称	中新物流园4.2MW分布式光伏发电项目	单位工程名称	SVG室设备安装
分部工程名称	电抗器安装	分项工程名称	电抗器安装
施工单位	江苏镇江安装集团有限公司	项目经理	贡振军
强制性条文内容	执行要素	执行情况	相关资料
《电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GB50148-2010)			
4.12.1 变压器、电抗器在试运行前,应进行全面检查,确认其符合运行条件时,方可投入试运行。检查项目应包含以下内容和要求: 5 变压器本体应两点接地。中性点接地引出后,应有两根接地引线,与主接地网的不同干线连接,其规格应满足设计要求。 6 铁芯和夹件的接地引出套管、套管的末屏接地应符合产品技术文件的要求。	变压器本体应两点接地。中性点接地引出后,应有两根接地引线,与主接地网的不同干线连接	已执行	
	铁芯和夹件的接地引出套管、套管的末屏接地应符合产品技术文件的要求	已执行	
项目部质检员:  2018年7月6日		专业监理工程师:  2018年7月6日	

