


表 JXMB4-1

重要设备和设备架构接地施工强制性条文执行检查表

编号: ZXGF-015

工程名称	中新物流园 4.2MW 分布式光伏发电项目	单位工程名称	SVG 室设备安装
分部工程名称	电容器安装	分项工程名称	电容器安装
施工单位	江苏镇江安装集团有限公司	项目经理	贡振军
强制性条文内容	执行要素	执行情况	相关资料
《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》(GB 50169-2006)			
3.3.5 每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地汇流排或接地干线相连接。严禁在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。重要设备和设备构架应有两根与主地网不同地点连接的接地引下线,且每根接地引下线均应符合热稳定及机械强度的要求,连接引线应便于定期进行检査测试。	连接方式	已执行	
	连接点	已执行	
	材质性能	已执行	
	连接引线应便于定期进行检查测试	便于检查	
项目部质检员(安全员): 顾小军 2018 年 7 月 8 日	专业监理工程师:  2018 年 7 月 8 日		

