


变电站设备接地强制性条文执行检查表

编号: ZXCF-016

工程名称	中新物流园 4.2MW 分布式光伏发电项目	单位工程名称	无功补偿装置安装
分部工程名称	电容器安装	分项工程名称	放电线圈安装
施工单位	江苏镇江安装集团有限公司	项目经理	贡振军
强制性条文内容	执行要素	执行情况	相关资料
《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》(GB 50169-2006)			
3.1.1 电气装置的下列金属部分, 均应接地或接零: 1 电机、变压器、电抗器、携带式或移动式用电器具等的金属底座和外壳。	接地检查	已执行	接地检查记录编号:
项目部质检员(安全员): 	专业监理工程师: 		
2018 年 7 月 10 日	2018 年 7 月 10 日		

