

强制性条文执行检查表（电气安装部分）

编号：ZHJL-001

工程名称	江苏凯聚 4MWp 分布式光伏发电项目		
单位（子单位） 工程名称	光伏系统安装工程	分部（子分部）工程名称	厂房光伏安装
施工单位	山东亿利丰泰建设工程有限公司	项目经理	董小强
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
《《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205			
1	4.3.2 设备制造单位提供的产品说明书、试验记录、合格证件、安装图纸、备品备件和专用工具及其清单等应完整齐备。	采用紧固件的支架，紧固点应牢固，不应有弹垫未压平等现象	
2	4.3.3 设备抽检记录和报告、安装调试记录和报告、施工中的关键工序检查签证记录、质量控制、自检、验收记录等资料应完整齐备。	固定式支架的防腐处理应符合设计要求。 金属结构支架应与光伏方阵接地系统可靠连接。	
项目总工（项目经理）：董小强 2018 年 5 月 5 日		项目总监：郝利明 2018 年 5 月 5 日	

此表由监理单位负责填写