

强制性条文执行检查表（电气安装部分）

编号：ZHJL-002

工程名称	江苏凯聚 4MWp 分布式光伏发电项目		
单位（子单位） 工程名称	箱变、逆变器安装	分部（子分部）工程名称	箱变、逆变器安装
施工单位	山东亿利丰泰建设工程有限公司	项目经理	董小强
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
《光伏电站施工规范》GB 50794			
1	4.3.6 汇流箱安装的验收应符合下列要求： 箱体安装位置应符合设计图纸要求。汇流箱标识应齐全。箱体和支架连接应牢固。采用金属箱体的汇流箱应可靠接地。安装高度和水平度应符合设计要求。	逆变器应可靠接地。逆变器的交流侧接口处应有绝缘保护。	
2	设备的外观及主要零、部件不应有损坏、受潮现象，元器件不应有松动或丢失。对调试记录及资料应进行复核。设备的标签内容应符合要求，应标明负载的连接点和极性。逆变器应可靠接地。逆变器的交流侧接口处应有绝缘保护。所有绝缘和开关装置功能应正常。	采用金属箱体的汇流箱应可靠接地。安装高度和水平度应符合设计要求。	
项目总工（项目经理）：董小强 2018年6月5日		项目总监：苗明 2018年6月5日	

此表由监理单位负责填写