

强制性条文执行检查表（电气安装部分）

编号：ZHJL-004

工程名称	江苏凯聚 4MWp 分布式光伏发电项目		
单位（子单位） 工程名称	10KV 集电线路施工	分部（子分部）工程名称	电缆管配置及敷设
施工单位	山东亿利丰泰建设工程有限公司	项目经理	董小强
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169 — 2006）			
1	3.1.1 电气装置的下列金属部分， 均应接地或接零： 6 电缆桥架、支架和井架； 14 铠装控制电缆的金属护层	电缆沟中电缆架用通长扁铁 焊接接地，电缆支架与主接地 网焊接接地	
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB 50168 — 2006）			
2	4.2.9 金属电缆支架全长均应有 良好的接地。	金属电缆支架全长接地	
项目总工（项目经理）：董小强 2018年6月18日		项目总监：[签名] 2018年6月18日	

此表由监理单位负责填写