

强制性条文执行检查表（电气安装部分）

编号：ZHJL-007

工程名称	江苏凯聚 4MWp 分布式光伏发电项目		
单位（子单位） 工程名称	电缆线路施工	分部（子分部）工程名称	电缆防火与阻燃
施工单位	山东亿利丰泰建设工程有限公司	项目经理	董小强
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB 50168—2006）			
1	4.2.9 金属电缆支架全长均应有良好的接地。	金属电缆支架全长接地	
2	5.2.6 直埋电缆在直线段每隔 50m ~ 100m 处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处，应设置明显的方位标志或标桩。	转弯处设置标志	
3	7.0.1 对易受外部影响着火的电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆线路，必须按设计要求的防火阻燃措施施工。	设置防火墙以及涂防火涂料	
项目总工（项目经理）：董小强 2018年6月22日		项目总监：董付明 2018年6月22日	

此表由监理单位负责填写