

工程施工强制性条文执行检查表

编号: RJFP-QTJC-4-02-02-15- 015

工程名称	瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程		
分部(子分部)工程名称	安装工程	分项工程名称	组件安装- 希艺欧厂房光伏区
总包单位	河南万安实业有限公司	项目经理	刘相现
执行标准	《光伏地面施工质量标准》		
强制性条文内容	执行要素	执行情况	相关资料
1、外形尺寸, 零部件数量, 螺栓紧固, 压块紧固, 安装角度	符合图纸, 紧固件牢固, 无未压平的现象, 方向正确, 且偏差 $\leq 1^\circ$	符合要求	检查记录
2、组件边缘高差, 组件平整度, 组件下缘距地面距离, 接地安装。	相邻组件间 ≤ 1 东西向全长(相同标高) ≤ 10 , 相邻组件间 ≤ 2 东西向全长(相同轴线及标高) ≤ 5 (与设计值比较), 符合图纸设计要求	符合要求	检查记录
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
项目部质检员:		专业监理工程师:	
			
2018年10月27日		2018年10月28日	