

屋外接地装置安装

编号: JMWH-ZHJL-QTJC-017

工程名称: 荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目

工程名称: 荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目				编号: JMW-H-ZHJL-QJSC-011	
单位(子单位) 工程名称		全站防雷接地装置安装		分部(子分部) 工程名称	
施工单位		湖北万道森建筑工程有限公司		项目经理 孟京虎	
强制性条文内容		执行要素		执行情况	
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169—2006)					
3.2.4 人工接地网的敷设应符合以下规定: 1 人工接地网的外缘应闭合, 外缘各角应做成圆弧形, 圆弧的半径不宜小于均压带间距的一半;		接地网敷设		张毅 执行	
2 接地网内应敷设水平均压带, 按等间距或不等间距布置;		接地网敷设		张毅 执行	
施工单位负责人: 孟京虎		总监理工程师: 张毅			
					
2018年11月30日		2018年11月30日			

