

手车式配电柜安装

编号: JMW-H-ZHJL-QTJC-008

工程名称: 荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目

单位(子单位) 工程名称	配电装置安装	分部(子分部) 工程名称	10kV 配电柜安装
施工单位	湖北万道森建筑工程有限公司	项目经理	孟京虎

强制性条文内容

执行要素

执行情况

相关资料

《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》(GB 50171-1992)

2.0.9 手车式柜的安装尚应符合下列要求: 一、检查防止电气误操作的“五防”装置齐全, 并动作灵活可靠。

“五防”装置齐全

动作灵活可靠

合格


合格

施工单位总工:



2018年11月18日

总监理工程师:



2018年11月18日



由 扫描全能王 扫描创建