

工程施工强制性条文执行检查表

编号: GFDZBM19-07

工程名称	兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-欧派 2.997MW		
单位(子单位)工程名称	欧派厂区-2.997MW	分部(子分部)工程名称	电气工程
总包单位	临湘市振宇建筑工程有限责任公司	项目经理	冯湘国
强制性条文规定		执行情况	相关资料
执行标准名称及编号			
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006) 组件防雷接地		已执行	电力工程施工验收管理强制性条文执行记录表: 8-2.1
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006) 并网柜预制仓接地装置		已执行	电力工程施工验收管理强制性条文执行记录表: 8-2.1
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006) 逆变器接地		已执行	电力工程施工验收管理强制性条文执行记录表: 8-2.1
/		/	/
/		/	/
/		/	/
/		/	/
/		/	/
/		/	/
/		/	/
/		/	/
/		/	/
/		/	/
项目总工:		总监理工程师:	
 2020年9月6日		 2020年9月10日	



扫描全能王 创建