

基础工程 强制性条文执行检查记录表

工程名称: 宝应光伏发电应用领跑基地射阳湖 1 号 100MW 渔光互补项目

编号: BYGFLPJDSYH1HYGHB-001

工程名称	宝应光伏发电应用领跑基地射阳湖 1 号 100MW 渔光互补项目	单位 (子单位) 工程名称	基础工程 (箱逆变基础工程)	
分部 (子分部) 工程名称	综合楼基础工程	分项工程名称	预应力管桩打桩	
施工单位	中电投电力工程有限公司工程管理部分公司	项目经理	张春祥	
序号	强制性条文内容	执行要素	执行情况	相关资料
《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50202—2015)				
1	5.1.3 打 (压) 入桩 (预制混凝土方桩、先张法预应力管桩、钢桩) 的桩位偏差, 必须符合表 5.1.3 (见本部分表 B.1) 的规定。斜桩倾斜度的偏差不得大于倾斜角正切值的 15% (倾斜角系桩的纵向中心线与铅垂线间夹角)。	桩位允许偏差	最大偏差值: 30mm	施工记录编号:
2	5.1.5 工程桩应进行承载力检验。对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂, 成桩质量可靠性低的灌注桩, 应采用静载荷试验的方法进行检验, 检验桩数不应少于总桩数的 1%, 且不应少于 3 根, 当总桩数少于 50 根时, 不应少于 2 根。	检查方法	抽样检测	检验报告编号:
		检查数量	单桩竖向抗压、竖向抗拔及水平静载试验 60 根	
		检查结果	承载力: 详见检测报告	
以下空白				
项目部质检员 杨晓华 2018 年 10 月 16 日		专业监理工程师 马少经 2018 年 10 月 16 日		

注 本表一式 4 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 2 份。