

光伏电站工程建设标准强制性条文执行检查表

编号: JXMB4-CZZHJL-1

工程名称		瓯宝安防科技有限公司 1.2544MW 光伏发电项目	
单位(子单位) 工程名称	配电装置安装	分部(子分部) 工程名称	配电柜安装
施工单位	湖北湘电建设工程有限公司	项目经理	毕威
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
执 行 标 准 名 称 及 编 号			
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169-2006)			
1	2. 电气设备的传动装置。	已执行	见检查记录
2	4. 配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架和底座。	已执行	见检查记录
《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》(GB 50171-1992)			
3	2.0.9 手车式柜的安装尚应符合下列要求: 一、检查防止电气误操作的“五防”装置齐全, 并动作灵活可靠。	已执行	见检查记录
项目总工: 刘勇		总监理工程师: 徐耀生	
2018 年 2 月 17 日		2018 年 2 月 17 日	