

光伏电站工程建设标准强制性条文执行检查表

编号: JXMB4-CZZHJL-3

工程名称		瓯宝安防科技有限公司 1.2544MW 光伏发电项目	
单位(子单位) 工程名称		380V 伏配电装置	分部(子分部) 工程名称 控制柜安装
施工单位		湖北湘电建设工程有限公司	项目经理 毕威
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
执 行 标 准 名 称 及 编 号			
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169-2006)			
1	3.1.1 电气装置的下列金属部分,均应接地或接零:电机、变压器、电器、携带式或移动式用电器具等的金属底座和外壳。	已执行	见检查记录
2	4. 配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架和底座。	已执行	见检查记录
项目总工: 刘勇		总监理工程师: 徐耀生	
2018年2月18日		2018年2月18日	